

Ersatz von MS-Schaltanlagen der Typen WEVA

Information über mögliche Ölverluste bei WEVA Compact Mittelspannungs-Anlagen mit Herstellungsjahr bis 2009. Durch den auftretenden Fehler und die dadurch fehlende Reparaturmöglichkeit ist eine sichere Abschaltung im Betrieb nicht mehr möglich. Anlagebetreiber sind aufgefordert, diese möglichst rasch zu ersetzen.

Bericht aus dem bulletin.ch in der Ausgabe August 2018.



Suchen Sie einen zuverlässigen Partner, welcher für Sie den ganzen Auswechslungsprozess der WEVA Compact organisiert?

Die F. Borner AG als unabhängiger Lieferant von Mittelspannungs-Anlagen steht Ihnen gerne zur Seite. Je nach gestellten Anforderungen und Platzverhältnissen evaluieren wir zusammen mit Ihnen einen geeigneten Anlagentyp. Von der Projektaufnahme bis hin zur Auswechslung und Schlussabnahme führen wir als Qualitätsgarant in der Energietechnik alle Prozesse sicher durch. Zögern Sie also nicht, sich bei uns zu melden, um Ihr Anliegen beratend zu lösen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Ihre F. Borner AG