

PAVIMENTO VARIAFLOOR



Istruzioni del produttore

Caratteristiche

- Per garantire un'esecuzione antisismica conforme alla zona, le seguenti osservazioni vanno rispettate già in fase di progettazione.
- Il pavimento tecnico è realizzabile mediante supporti regolabili in altezza, da 0,3 m fino a 1,5 m.
- Una maniglia lucchettabile garantisce un montaggio resistente alla pressione e conforme alla EN 62271-202.
- Determinate zone del pavimento possono essere progettate per carichi utili superiori.



Installazione e montaggio

- L'installazione e il montaggio del pavimento VARIAFLOOR vanno realizzati in base al piano d'esecuzione.
- Le prescrizioni di sicurezza, quali le protezioni contro il crollo ecc., devono sempre essere rispettate.
- I sostegni del pavimento e il profilo devono essere fissati alla struttura dell'edificio.
- I sostegni vanno fissati alla piastra d'appoggio.
- Il VARIAFLOOR deve essere messo a terra in base al suo impiego.
- La targhetta d'identificazione, comprese le indicazioni circa il carico utile, deve essere applicata in un luogo ben visibile.
- Per l'installazione di impianti sul VARIAFLOOR si raccomanda la posa di una copertura in lamiera temporanea al fine di evitare danni causati dagli spostamenti degli impianti e parziali sovraccarichi del pavimento tecnico.
- I componenti degli impianti, come ad esempio i quadri elettrici ecc., devono essere fissati alla parete o al soffitto mediante un apposito dispositivo al fine di evitare un ribaltamento.

Istruzioni per la pulizia

- Le superfici vanno pulite con acqua o getto di vapore.

Dati tecnici

Piastra d'appoggio	Compensato di betulla, con rivestimento fenolico su entrambi i lati
Dim. della piastra	Variabili, spessore 27 mm
Qualità	EN314-3 adatta per ambienti esterni
Profilo del pavimento	Alluminio
Sostegni	Sostegno e piede in alluminio, piastra portante in acciaio zincato
Altezze dei sostegni	Da 200 - 1400 mm, regolazione \pm 50 mm
Carico utile (standard)	500kg/m ²

F. Borner AG rimane volentieri a vostra disposizione in caso di domande.

B2.ST4.VARIAFLOOR.i-11.19